

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Κέντρο Υγείας Βασιλικής του Ν. Λευκάδας, αποτελείται από 1 όροφο (ισόγειο) και 2 τμήματα. Μετά την αυτοψία του Τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μαζί με το αρμόδιο τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, που πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Υ. Βασιλικής, στις 18/04/2024, παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

ΙΣΟΓΕΙΟ:

1. Επιδιόρθωση της φοράς ανοίγματος των 3 πορτών του ισογείου προς τα έξω και όχι προς τα μέσα που είναι τώρα. Να τοποθετηθεί μπάρα πανικού.
2. Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών ασφαλείας, με νέου τύπου τεχνολογίας LED.
3. Οι χώροι του λεβητοστασίου, της δεξαμενής καυσίμου και της γεννήτριας πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα με την χρήση κατάλληλων πυράντοχων πορτών, 60 λεπτών πυραντίστασης.
4. Δημιουργία κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας στο χώρο της δεξαμενής καυσίμου.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, στους χώρους που προβλέπει η μελέτη πυροπροστασίας.
6. Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης στους χώρους του λεβητοστασίου, της γεννήτριας και της δεξαμενής καυσίμου (πίνακας και ανιχνευτές).
7. Προμήθεια και εγκατάσταση 4 πυροσβεστικών φωλιών απλού υδροδοτικού δικτύου.
8. Απομάκρυνση όλων των άχρηστων και εκτός λειτουργίας υλικών από τους χώρους του λεβητοστασίου.
9. Προμήθεια και τοποθέτηση (με την κατάλληλη σήμανση) 11 φορητών πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης (6kg), 5 φορητών πυροσβεστήρων CO₂ (5kg) και 2 αυτοδιεγειρόμενων πυροσβεστήρων οροφής 12kg (στο χώρο του καυστήρα και της δεξαμενής πετρελαίου).

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ