

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ:** ..... ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ .....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ: 18/4 /2024 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

**ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:** ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: 18-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1213068 Π/Υ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ\*: 13.809,88 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ: E1 / E2 / E3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ: 1 / 2 / 3 ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ / ΟΡΟΦΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (min. 2): ΙΣΟΓΕΙΟ: 3 (ΥΠΟΓΕΙΟ:.....ΟΡΟΦΟΣ:.....)

ΘΥΡΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΕΞΩ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΑ: X  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΤΕΜΑΧΙΑ: X } ⇒ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑ  
Βέλη 46 u κέρση

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (E1-2 3 ΟΡΟΦΩΝ ή 200 ΑΤΟΜΑ ΘΕΩΡ. ΠΛΗΘ. & E3): ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΚΛΙΜΑΚΕΣ-ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΝΑΙ / ΟΧΙ όσο δεβελωσάει

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ**

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (Η/Ζ): ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΔΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 3 tn ΔΕΚΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΚΑΘΑΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΓΡΩΝ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(Ε2 3 ΟΡΟΦΩΝ ή 200 ΑΤΟΜΑ ΘΕΩΡ. ΠΛΗΘ. & Ε1, Ε3)

Αρκετά να γίνει  
στο δευτερο σκάφος + Η/Ζ

ΤΕΜΑΧΙΑ: .....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(Ε2 για 100 ΑΤΟΜΑ ΘΕΩΡ. ΠΛΗΘ. & Ε1, Ε3 (41), ΠΑΝΤΟΥ (71))

ΤΕΜΑΧΙΑ: .....

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ): ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(Ε1 500Μ2, Ε1 & Ε2 23μ., Ε3 150 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ)

ΤΕΜΑΧΙΑ: .....

ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΝΑΙ /  ΟΧΙ  
(Ε1, Ε2, Ε3 άνω 20μ., Ε1, Ε2 4 ΟΡΟΦΩΝ & 3000m<sup>2</sup>, Ε1, Ε2 5000m<sup>2</sup>, Ε3 100 ΚΛΙΝΩΝ & 12μ. (41) ή 100 ΚΛΙΝΕΣ & 12μ. (41))

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: I / II / III ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΩΛΙΩΝ: .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (1 ΑΝΑ 6 ΦΩΛΙΕΣ, 1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑ 12 ΦΩΛΙΕΣ): .....

ΠΗΓΗ ΥΔΑΤΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ / ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ:  ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ: 1 (έχει 5  
in kitchen)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ: ΝΑΙ / ΟΧΙ

### ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ (6kg) ΥΠΟΓΕΙΟ: ..... ΙΣΟΓΕΙΟ: 13 (αφ'η 7kg) ΟΡΟΦΟΣ: ..... ΘΕΛ-1  
(1/100m<sup>2</sup> (41) ή min. 2/όροφο & ανά 15μ. (71)) 11

CO<sub>2</sub> (5kg): \* βάση 1 CO<sub>2</sub> ανά  
reception ΥΠΟΓΕΙΟ: / ΙΣΟΓΕΙΟ: / ΟΡΟΦΟΣ: / 4 (+1)

ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ (12kg): ΥΠΟΓΕΙΟ: / ΙΣΟΓΕΙΟ: / ΟΡΟΦΟΣ: / 2

ΑΛΛΟΙ: ΥΠΟΓΕΙΟ: ..... ΙΣΟΓΕΙΟ: ..... ΟΡΟΦΟΣ: .....

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ): ΝΑΙ /  ΟΧΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ:  ΝΑΙ / ΟΧΙ

### ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ..... (ΣΤΑΘΕΡΟ) 6906409010 ..... (ΚΙΝΗΤΟ)

E-MAIL: .....

### ΤΕΧΝΙΚΟΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΟΡΑΪΤΗΣ ΝΟΥΝΤΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ..... (ΣΤΑΘΕΡΟ) 6979402115 ..... (ΚΙΝΗΤΟ)

E-MAIL: n.noutas@gmail.com

SOS : Εξάδελφοι συνεργάτες που εργαζόμαστε περιφερειακά του  
επιχειρηματίου