



ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 153 /02.03.2026

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΔΥ-ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση: Βαθύ Ιθάκης

Τ.Κ: 28300, Ιθάκης

Πληροφορίες: Καχρίλα Ιωάννα

Τηλέφωνο: 2674360121

e-mail: kyithaki@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»., όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α"147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
4. Το υπ'αρ.584/24.02.2026 αίτημα ΚΥ Ιθάκης μέσω ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Ανακοινώνει

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Ζ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥ ΒΑΡΔΑΣ ΣΤΟ ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η/Ζ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥ ΒΑΡΔΑΣ ΣΤΟ ΚΥ ΙΘΑΚΗΣ	Υπηρεσία	1,00000
2	ΥΛΙΚΑ	Τεμάχιο	1,00000

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 09/03/26 12:00

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ (ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ , ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ).

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΣ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους:

Κόστος Εργασίας: 10.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κόστος Υλικών: 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ: 11.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ)

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΙΜΕΣ

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ α/α

ΣΚΑΡΜΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση: **Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία**
Τμήμα: **Μελετών & Προδιαγραφών**
Τηλέφωνο: **2613 600677**

Ημερ/νία: **02.03.2026**
Αριθ. Πρωτ.:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επώνυμο:	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Όνομα:	ΜΑΡΙΑ	Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση - Τμήμα:	ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Κλάδος - Ειδικότητα:	ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ	Θέση :	

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ

Προς:	Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.:	Γραφείο Διοικητή, Υπόψιν κ. Διοικητή, κ. Υποδιοικητών
Θέμα:	Αντικατάσταση Ηλεκτρογεννήτριας (Η/Ζ) στο Κ.Υ. Ιθάκης

Σε συνέχεια επικοινωνίας του Κ.Υ. Ιθάκης ζητείται η αντικατάσταση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. Κατόπιν σχετικού ελέγχου διαπιστώθηκε η παλαιότητα του συστήματος η οποία καθιστά ασύμφορη την όποια επισκευή του. Προτείνεται η αντικατάσταση αυτού με άλλο πλήρως λειτουργικό. Για το σκοπό αυτό εισηγούμαστε τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό.

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.Π.Ε.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600613

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η αντικατάσταση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ), ισχύος 20KVA στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης.

Το εν λόγω Η/Ζ ,κατόπιν ελέγχου, χρήζει αντικατάστασης. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση του με το Η/Ζ από το Κέντρο Υγείας Βάρδας. Πρόκειται για Η/Ζ πλήρως λειτουργικό ισχύος 20KVA το οποίο έχει απεγκατασταθεί από το χώρο του Κ.Υ. Βάρδας και μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Κ.Υ Ιθάκης.

Η αναφερόμενη διαδικασία περιλαμβάνει:

1. Παραλαβή του προς μεταφορά Η/Ζ. από το χώρο που βρίσκεται (εργοτάξιο Εργοδυναμικής Διοδώρου 198 Πάτρα). Η παραλαβή και τοποθέτηση στο μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα γίνει με χρήση κλαρκ που βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου.
2. Μεταφορά στο Κ.Υ Ιθάκης.
3. Εκφόρτωση από το μεταφορικό μέσο με χρήση κατάλληλου μηχανήματος π.χ γερανού.
4. Αποξήλωση της υπάρχουσας μη λειτουργικής γεννήτριας.
5. Τοποθέτηση και εγκατάσταση στο χώρο του παλιού Η/Ζ.
6. Ηλεκτρολογική σύνδεση του ΗΖ.
7. Έλεγχος του πίνακα μεταγωγής, των ηλεκτρικών συνδέσεων και των κυκλωμάτων προστασίας.
8. Συντήρηση της γεννήτριας που θα εγκατασταθεί. Τα κύρια στάδια αυτής περιλαμβάνουν:
 - Αντικατάσταση του αντιψυκτικού υγρού του ψυγείου του κινητήρα με την απαιτούμενη ποσότητα (έτοιμο προς χρήση διάλυμα αντιψυκτικού υγρού σε απιονισμένο νερό με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία των μεταλλικών μερών, κατάλληλο για όλους τους τύπους ψυγείων και προστασία από -18°C).
 - Καθαρισμός πτερυγίων και κυψελών ψυγείου
 - Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου, φίλτρων λαδιού, καυσίμου και αέρα.
 - Έλεγχος και ρύθμιση μάντων.
 - Έλεγχος για τυχόν διαρροές του συστήματος ψύξης, λίπανσης, εισαγωγής και εξαγωγής αερίων/καυσαερίων και καυσίμου.

- Έλεγχος εγχυτών, ακροφυσίων, βαλβίδων, ρυθμιστή στροφών, κατάστασης καυσαερίων, εξάτμισης κινητήρα, συσσωρευτών, φόρτισης μπαταριών από δυναμό και από φορτιστή πίνακα και σύσφιξεων καλωδίων του γενικού διακόπτη.
 - Έλεγχος προθερμαντήρων, οργάνων, εξόδου H/Z, προστασιών H/Z, εντολών/λειτουργιών (μίζας, εναλλακτήρα κινητήρα, κ.λπ.), αντικραδασμικών βάσεων.
 - Συντήρηση πίνακα H/Z.
 - Γενικός καθαρισμός του H/Z και του περιβάλλοντα χώρου.
 - Έλεγχος και μέτρηση των γειώσεων (καταγραφή μετρήσεων).
 - Έλεγχος καλής λειτουργίας εν κενώ και με φορτίο.
9. Παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει επι ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι:

α. οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου

β. Έχει λάβει γνώση των χώρων (διαστάσεων, απαιτήσεων, υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει:

Ο υποψήφιος ανάδοχος να θεωρήσει ότι πρόκειται για χώρο εργασίας προσωπικού και εξυπηρέτησης ασθενών και ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα προσυμφωνημένο με τις Διευθύνσεις των αντίστοιχων Υπηρεσιών της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα και να φέρουν σήμανση CE.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί διακοπή ρεύματος, αυτή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με το ΚΥ και σε χρονικό διάστημα που δε θα επηρεάζει την λειτουργία αυτού.

Αν κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών στο H/Z, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στο ΚΥ όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τους απαιτούμενους ελέγχους λειτουργίας και να παραδώσει σε πλήρη και καλή λειτουργία με εγγύηση ενός (1) έτους αναφορικά με το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε και τα υλικά που χρησιμοποίησε. Επίσης, οφείλει να παραδώσει πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με στοιχεία των επισκευών, των μετρήσεων που εκτελέστηκαν και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα πιστοποιητικά αυτών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.ΠΕ.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600613

Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών. Η συμμόρφωση θα πιστοποιείται με σχετικά πιστοποιητικά σε ισχύ, τα οποία ο συμμετέχοντας θα πρέπει να υποβάλει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής.

Να διαθέτει:

- i. Τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που να κατέχει όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Π.Δ. . 108/13 (ΦΕΚ 141 Α/12-6-2013), ΠΔ 115/12 (ΦΕΚ 200 Α/17-10-2012), Π.Δ. 112/12 (ΦΕΚ 197 Α/17-10-2012), Π.Δ. 114/12 (ΦΕΚ 199 Α/17-10-2012), Π.Δ. 1/13 (ΦΕΚ 3 Α/8-1-2013)], καθώς και
- ii. Τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, τουλάχιστον 8ετής εμπειρίας. Η απαίτηση προκύπτει λόγω της πιθανής ανάγκης τροποποίησης ή παραμετροποίησης των αυτοματισμών του ελεγκτή (controller) του Η/Ζ, τροποποίησης του πίνακα αυτόματης μεταγωγής και συνεπώς και του μονογραμμικού του πίνακα, δήλωσης του Η/Ζ στη ΡΑΕ κ.λπ.

Τα ανωτέρω, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άρτια εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, θα αποδεικνύεται κατάθεση, επί ποινής αποκλεισμού, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όλων των αδειών και διπλωμάτων/πτυχίων.

Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις εργασίες και την προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται και περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ. και το Κ.Υ. Ιθάκης και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού του Κέντρου Υγείας.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά το πέρας των εργασιών να μεριμνήσει για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τους χώρους της εργασίας καθώς επίσης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.

Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.



ΕΙΚ.1 Φωτογραφία Η/Ζ Ιθάκης (εκτός λειτουργίας)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους:

Κόστος Εργασίας: 10.000€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κόστος Υλικών : 1000€ (χίλια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύνολο: 11.000€ (έντεκα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η Συντάξασα

Γαλανοπούλου Μαρία

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Φωτοπούλου Κατερίνα

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.Π.Ε.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600613