

Περιγραφή Είδους

- Οι φιάλες να είναι καινούργιες και αμεταχείριστες, έτος κατασκευής 2024, που θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό κατασκευής.
- Να είναι υψηλής πίεσης άνευ ραφής.
- Να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα 34CrMo4
- Πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED/PED, ADR/RID
- Σχεδιασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα & ISO 9809-1 ή με αντίστοιχες πιστοποιήσεις.
- Ελάχιστο πάχος τοιχώματος: 3,3mm
- Σπείρωμα τύπου 25E
- Υδραυλική δοκιμή στα 300bar
- Πίεση λειτουργίας στα 200bar
- Φέρει χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο
- Σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89)
- Φέρει σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής.
- Φέρει πιστοποίηση «π» με τον τετραψήφιο αριθμό του οργανισμού που την κοινοποίησε
- Φέρει χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεσης δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος,
- Κλείστρο – Βαλβίδα τύπου στρόφιγγας γαλλικού τύπου NF (σύμφωνα με την TOTEE 2491/86). Πληροί όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές TPED 2010/35/EU, και «π». Πίεση λειτουργίας στα 200 bar. Οξυγόνο: Θηλυκό Φ22,91 βήμα 1,814 δεξιό.

Γενικά

- Να παρέχεται εγγύησης καλής λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής για όλα τα μέρη της συσκευής τουλάχιστον για 5 έτη υδραυλικών δοκιμών.(Να φέρει αντίστοιχο πιστοποιητικό).
- Η εταιρεία να φέρει κατ ελάχιστο ISO 9001: 2019.
- Η παράδοση να πραγματοποιηθεί το πολύ εντός 10 ημερών από την έκδοση του δελτίου παραγγελίας. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος.
- Η προσφορά θα γίνεται δεκτή μόνο αν συνοδεύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατασκευής των φιαλών.
- Στα παραστατικά πώλησης υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα εγχάρακτα serial numbers των φιαλών.