



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
Δ/ση: Αρεόπολη Λακωνίας Τ.Κ.: 230 62
Πληροφορίες: Π. Χριστοδουλάκος
Τηλέφωνο: 27330 51242
e-mail: kyareop@otenet.gr

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2026

Αρ. Πρωτ.: 618

Καταχωρητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118
του Ν.4412/2016

για την προμήθεια σε

«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ»

με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ο υπογράφων υπάλληλος της Διοικητικής Υπηρεσίας του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν.3861/2010(Φ.Ε.Κ 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 'Πρόγραμμα Διαύγεια 'και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το αρθρ.23 του Ν.4210/13(Φ.Ε.Κ 254/Α'/21-11-2013.)
4. Τις διατάξεις του Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ 115/τ.Α/15-7-2010),άρθρο 68 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4144/2013 (Φ.Ε.Κ 88/18-04-2013)
5. Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α'147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

8. Το Ν. 4316/2014 «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», άρθρο 66, παρ. 9 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τον Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις»
10. Το Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α' /07-08-2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον γι Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/τεύχ.Β/23-05-2017) ΥΑ σχετικά με «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
13. Της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Την υπ.αριθμ.4968 (ΦΕΚ 334/Β'2-2-2026) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διατήρησης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ' αριθμ.76928/9-7-2021(Β'3075) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας.
15. Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 Εγκύκλιο προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/20216 (ΦΕΚ Α'147).
16. Το ΦΕΚ 6941/11-12-2023 τεύχος Β' Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή 6ης Υ.Πε.» στους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ για την υπογραφή των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών έως € 30.000.
17. Την αριθμ. πρωτ.: 91289/08-12-2025 απόφαση ορισμού συντονιστή του Κ.Υ. Αρεόπολης.
18. Την με αριθμ.πρωτ.6422/28-01-2026 ΑΔΑ:Ψ9ΣΟ469ΗΔΜ-ΖΤ6 Απόφαση Διοικητή της 6^{ης} ΥΠΕ σχετικά με την έγκριση του πίνακα προγράμματος προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών έτους 2026.
19. Την Απόφαση 54 της Συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ 395/10-02-2026 με θέμα Έγκριση υποβολών των φορέων στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για τον ετήσιο προγραμματισμό των συμβάσεων για το έτος 2026.
20. Το από 27-07-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 597/27-07-2026 έγκριση προμήθειας του Επιστημονικά Υπευθύνου του ΚΥ Αρεόπολης
22. Το υπ' αριθμ. 0/2151/30-07-2026 αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα Ασκληπιός της 6^{ης} ΥΠΕ.
23. Την αρ.πρωτ: 6112 ΑΔΑ: 6ΧΚΘ469ΗΔΜ-Ξ2Ε ΑΔΑΜ: 26REQ018395050 (ΑΡ.ΔΕΣΜ.: 15 ΑΛΕ: 2410108) Απόφαση Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού 2026.
24. Τον με ημερ.: 03-08-2026 Διαγωνισμό στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (iSupplies).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προμήθεια με τίτλο:
**«ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ»**

για το Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος μάρκας “IVECO AIFO FIAT” του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη # 3.720,00 ευρώ# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο της Π.Ε.Ε. είναι η προμήθεια:

A/A	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ&ΓΡΑΝΑΖΙ ΒΟΛΑΝ Η/Ζ	ΤΕΜ	1

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

A/A	CPV	Περιγραφή Είδους
1	34913000-0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6 ^{ΗΣ} ΥΠΕ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«Πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγικού Ζεύγους του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης και την αντικατάσταση: σε γρανάζι μίζας και γρανάζι βολάν, με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη #3.720,00€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την διατήρηση της υφιστάμενης εγγύησης καλής λειτουργίας από τη συντηρήτρια εταιρεία και την συμφέρουσα οικονομική προσφορά της, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 6^{ΗΣ} Υ.ΠΕ.

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) στο Κ.Υ Αρεόπολης. Μετά από αποσυναρμολόγηση και λεπτομερή τεχνικό έλεγχο της μίζας, διαπιστώθηκε εκτεταμένη φθορά στα μηχανικά στοιχεία μετάδοσης της κίνησης και ειδικότερα:

- στο γρανάζι της μίζας (πηνίο εκκίνησης),
- στο γρανάζι του βολάν (στεφάνη βολάν),

με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η σωστή εμπλοκή της μίζας με τον κινητήρα και κατά συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η εκκίνηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

Για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- αποσυναρμολόγηση της μίζας και των συναφών εξαρτημάτων
- εξαγωγή και αποσυναρμολόγηση των φθαρμένων μηχανικών μερών
- επισκευή ή αντικατάσταση του γραναζιού της μίζας
- επισκευή ή αντικατάσταση της στεφάνης (γραναζιού) του βολάν
- επανασυναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
- έλεγχος ευθυγράμμισης και σωστής εμπλοκής των γραναζιών
- δοκιμαστική εκκίνηση του κινητήρα
- έλεγχος της ορθής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης εκκίνησης (ATS) και επαναφορά του H/Z σε πλήρη ετοιμότητα

Η άμεση αποκατάσταση της βλάβης κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι το Ηλεκτροπαραγωγικό Ζεύγος αποτελεί κρίσιμο εξοπλισμό ασφαλείας για την αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και τη διασφάλιση της συνεχούς ηλεκτροδότησης των κρίσιμων ηλεκτρομηχανολογικών και ιατροτεχνολογικών εγκαταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

1. Να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές της σύμβασης είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικείμενου και ότι θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου του κινητήρα και της γεννήτριας του Η/Ζ, τόσο ως προς τα υλικά που θα τοποθετηθούν, όσο και ως προς το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
2. Να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών. Η συμμόρφωση θα πιστοποιείται με σχετικά πιστοποιητικά σε ισχύ, τα οποία ο συμμετέχοντας θα πρέπει να υποβάλει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής.
3. Να διαθέτει:

- i. Τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που να κατέχει όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Π.Δ. . 108/13 (ΦΕΚ 141 Α/12-6-2013), ΠΔ 115/12 (ΦΕΚ 200 Α/17- 10-2012), Π.Δ. 112/12 (ΦΕΚ 197 Α/17-10-2012), Π.Δ. 114/12 (ΦΕΚ 199 Α/17-10-2012), Π.Δ.1/13(ΦΕΚ3Α/8-1-2013)], καθώς και
- ii. Τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας. Η απαίτηση προκύπτει λόγω της πιθανής ανάγκης τροποποίησης ή παραμετροποίησης των αυτοματισμών του ελεγκτή (controller) του Η/Ζ, τροποποίησης του πίνακα αυτόματης μεταγωγής και συνεπώς και του μονογραμμικού του πίνακα, δήλωσης του Η/Ζ στη ΡΑΕ κ.λπ.

Τα ανωτέρω, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άρτια εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης, θα αποδεικνύεται κατάθεση, επί ποινής αποκλεισμού, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όλων των αδειών και διπλωμάτων/πτυχίων.

4. Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση εργασιών συντήρησης Η/Ζ από Κ.Υ. ή Νοσοκομείο το τελευταίο έτος από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, το οποίο θα αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό εμπειρίας ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής της υπηρεσίας.
5. Βεβαίωση επίσκεψης υπογεγραμμένη από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΚΥ Αρεόπολης του υποψήφιου ανάδοχου, ότι έλαβε πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
6. Η κατακύρωση της παρούσας θα γίνει για το σύνολο των ειδών, υπηρεσιών και ποσοτήτων.
7. Η οικονομική προσφορά και οι όροι συμμετοχής να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Συντάξας της Π.Ε.Ε.

Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις εργασίες και την προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο και περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Αν κατά τη διαδικασία των εργασιών εντοπισθούν απαιτήσεις επιπλέον επισκευών στο Η/Ζ, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αιτιολογική έκθεση, τεχνική περιγραφή και οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της επισκευής, την οποία θα καταθέσει τόσο στο Κ.Υ. Αρεόπολης όσο και την Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, της 6^{ης} Υ.ΠΕ.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης}Υ.ΠΕ. και το Κ.Υ. Αρεόπολης και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού του Κέντρου Υγείας.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τους απαιτούμενους από τον κατασκευαστικό οίκο ελέγχους λειτουργίας του Η/Ζ και να παραδώσει σε πλήρη και καλή λειτουργία με εγγύηση ενός (1) έτους αναφορικά με το αντικείμενο των εργασιών και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, οφείλει να παραδώσει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κ.Υ. Αρεόπολης πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με στοιχεία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, των εργασιών και των μετρήσεων που εκτελέστηκαν, υπογεγραμμένο από τον μηχανικό της Αναδόχου και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΚΥ Αρεόπολης ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες. Αντίγραφο αυτού αποστέλλεται μέσω email στη Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει μετά το πέρας των εργασιών να μεριμνήσει για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τους χώρους της εργασίας καθώς επίσης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.

Στην εκτίμηση δαπάνης περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών και υλικών (προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση) που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά-μικροϋλικά για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Τεχνικής Περιγραφής έστω και αυτά δεν αναφέρονται ρητά.

Χρηματοδότηση της πρόσκλησης /σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η 6^η ΥΠΕ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την εν λόγω **πρόσκληση/σύμβαση** βαρύνει τον ΑΛΕ: **2410108** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα .

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 6112 ΑΔΑ: 6ΧΚΘ469ΗΔΜ-Ξ2Ε, ΑΔΑΜ: 26REQ018395050 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η διατήρηση της υφιστάμενης εγγύησης καλής λειτουργίας από τη συντηρήτρια εταιρεία και την συμφέρουσα οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας, καθώς και οι οριζόμενες, από την Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της 6ης Υ.ΠΕ., τεχνικές προδιαγραφές.

3. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

4. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ -ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: **07/08/2026 και ώρα 14:00**

Οι προσφορές κατατίθενται μέσω της εφαρμογής isupplies (<http://isupplies.gr>).

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

- (α) ένα ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά.
- (β) ένα ηλεκτρονικό αρχείο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Φάκελο πρέπει να υπάρχουν τα κάτωθι Δικαιολογητικά:

- **Φορολογική ενημερότητα** (σε ισχύ)
- **Ασφαλιστική ενημερότητα** (σε ισχύ)
- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας

γ) δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- **Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (γενικό και αναλυτικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)** με το οποίο να πιστοποιείται, αφενός, η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.
- **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου** ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
- **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986**, στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι α) αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ) , β) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και γ) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 δ) στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας ε) ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόκλησης.

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ή της όποιας απόφασης ορίζεται: **από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης έως και ένα (1) έτος.**

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης: **ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ**

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα για το σκοπό αυτό επιτροπή με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 93797/15 - 12 - 2025 (Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ.) του ΚΥ Αρεόπολης.

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών /υπηρεσιών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίδονται αρμοδίως. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8%(υπηρεσία) ή 4% (προμήθεια)επί του καθαρού ποσού.

δ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2% επί της καθαρής αξίας

Στην ιστοσελίδα της 6ης ΥΠΕ (<https://www.dypede.gr>), στο πεδίο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" πατώντας το πεδίο "e-Supplier" μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να ενημερώνεστε για τα στάδια του τιμολογίου σας (από την καταχώρηση μέχρι και την εξόφληση).

Η υπηρεσία μας έχει την δυνατότητα να δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω Διαχείρισης Ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω ΕΔΗΤ (τακτικού Π/Υ ή Π/Υ ιδίων πόρων). Ο κωδικός ΑΑΗΤ της 6^{ης} Υ.Πε. απαραίτητος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ο 1015.E00813.0001

Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:

1	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΑΗΤ	1015.E00813.0001 (Το Ε αγγλικά). 6η Υ.ΠΕ Α.Φ.Μ. 999100797 (BT-46)
2	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (BT-10) / ΚΥ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
3	ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	3.ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (BT-11)
4	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ	ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (BT-13)
5	CPV	34913000-0 & 50000000-5
6	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΜΗΔΕΝ (0) ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (BT-12)
7	ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ (BT-12)

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:00πμ έως 14:00μμ από τον υπογράφων της παρούσας

Π.Ε.Ε. υπάλληλο της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΚΥ Αρεόπολης, στα τηλ: 27333-60023, 27333-60011

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

**ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ



**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ**

Dr. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ. ΜΑΡΙΟΥΔΗΣ

Δρ. Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. ΜΑΡΙΟΥΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
ΑΔΜΑ: 0307202571 Τ.Π.Υ. 66570

Πίνακας Αποδεκτών

Επιλεγμένοι προμηθευτές:

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση: **Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία**
Τμήμα: **Μελετών & Προδιαγραφών**
Τηλέφωνο: **2613 600677**

Ημερ/νία: **27.07.2026**

Αριθ. Πρωτ.:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
Επώνυμο:	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	Όνομα:	ΜΑΡΙΑ	Πατρώνυμο:	
Διεύθυνση - Τμήμα:	ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Κλάδος - Ειδικότητα:	ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ	Θέση :	

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - ΘΕΜΑ	
Προς:	Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης - Τμήμα Προμηθειών
Κοιν.:	Γραφείο Διοικητή, Υπόψιν κ. Διοικητή, κ. Υποδιοικητών
Θέμα:	Εργασίες Αποκατάστασης Λειτουργίας Η/Ζ στο ΚΥ Αρεόπολης.
Σχετ:	(α) Το υπ' αριθμ. 9851/11-07-2026 Πιστοποιητικό της συντηρήτριας εταιρείας Louloudis Electrical Applications.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) στο ΚΥ Αρεόπολης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε έπειτα από αδυναμία εκκίνησης της μονάδας μετά από διακοπή της ηλεκτροδότησης, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία του συστήματος εκκίνησης. Σε συνέχεια του ανωτέρω Πιστοποιητικού της συντηρήτριας εταιρείας (α' σχετικό), το οποίο και επισυνάπτεται, εισηγούμαστε τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες αποκατάστασης του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) με στόχο την ασφαλή και ορθή λειτουργία του.

Προτείνεται οι εργασίες αποκατάστασης του Η/Ζ να υλοποιηθούν από τη συντηρήτρια εταιρεία Louloudis Electrical Applications ώστε να διατηρηθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας

Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, 6^η Υ.Π.Ε.

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 31 & Τυρταίου, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26441, Τηλ.: 2613 600613

του μηχανήματος για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι από 27/11/2025 (ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης) έως 27/11/2026. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ο συγκεκριμένος Ανάδοχος ικανοποιεί του γενικούς όρους του αρχικού διαγωνισμού «Συντήρηση Ηλεκτρογεννήτριας (H/Z) στο ΚΥ Αρεόπολης» όπως:

- I. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2015 με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών.
- II. Διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που κατέχει όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Π.Δ. . 108/13 (ΦΕΚ 141 Α/12-6-2013), ΠΔ 115/12 (ΦΕΚ 200 Α/17-10-2012), Π.Δ. 112/12 (ΦΕΚ 197 Α/17-10-2012), Π.Δ. 114/12 (ΦΕΚ 199 Α/17-10-2012), Π.Δ. 1/13 (ΦΕΚ 3 Α/8-1-2013)], καθώς και τουλάχιστον έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας. Η απαίτηση προκύπτει λόγω της πιθανής ανάγκης τροποποίησης ή παραμετροποίησης των αυτοματισμών του ελεγκτή (controller) του H/Z, τροποποίησης του πίνακα αυτόματης μεταγωγής και συνεπώς και του μονογραμμικού του πίνακα, δήλωσης του H/Z στη ΡΑΕ κ.λπ.
- III. Έχει εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση εργασιών H/Z από Κ.Υ. ή Νοσοκομείο το τελευταίο έτος από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής είναι η υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) στο Κ.Υ Αρεόπολης. Μετά από αποσυναρμολόγηση και λεπτομερή τεχνικό έλεγχο της μίζας, διαπιστώθηκε εκτεταμένη φθορά στα μηχανικά στοιχεία μετάδοσης της κίνησης και ειδικότερα:

- στο γρανάζι της μίζας (πηνίο εκκίνησης),
- στο γρανάζι του βολάν (στεφάνη βολάν),

με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η σωστή εμπλοκή της μίζας με τον κινητήρα και κατά συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η εκκίνηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

Για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

- αποσυναρμολόγηση της μίζας και των συναφών εξαρτημάτων
- εξαγωγή και αποσυναρμολόγηση των φθαρμένων μηχανικών μερών
- επισκευή ή αντικατάσταση του γραναζιού της μίζας
- επισκευή ή αντικατάσταση της στεφάνης (γραναζιού) του βολάν
- επανασυναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
- έλεγχος ευθυγράμμισης και σωστής εμπλοκής των γραναζιών
- δοκιμαστική εκκίνηση του κινητήρα
- έλεγχος της ορθής λειτουργίας του συστήματος αυτόματης εκκίνησης (ATS) και επαναφορά του H/Z σε πλήρη ετοιμότητα

Η άμεση αποκατάσταση της βλάβης κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος αποτελεί κρίσιμο εξοπλισμό ασφαλείας για την αδιάλειπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και τη διασφάλιση της συνεχούς ηλεκτροδότησης των κρίσιμων ηλεκτρομηχανολογικών και ιατροτεχνολογικών εγκαταστάσεων..

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις εργασίες και την προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται από τον κατασκευαστικό οίκο και περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών θα καθοριστεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της 6^{ης} Υ.ΠΕ. και το Κ.Υ. Αρεόπολης και υποχρεωτικά με την παρουσία προσωπικού του Κέντρου Υγείας.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, κατάλληλα για λειτουργία και συμβατά με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει δοκιμές λειτουργίας υπό πραγματικές συνθήκες, ώστε να επιβεβαιωθεί η αξιόπιστη εκκίνηση και η ασφαλής λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Επίσης να παραδοθεί στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κ.Υ. πρωτότυπο Δελτίο Εργασιών με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τις εργασίες και τις μετρήσεις που εκτελέστηκαν, υπογεγραμμένο από τον μηχανικό της αναδόχου και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ΚΥ

ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες. Αντίγραφο αυτού αποστέλλεται μέσω email στη Διεύθυνση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος οφείλει μετά το πέρας των εργασιών να μεριμνήσει για την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών από τους χώρους της εργασίας καθώς επίσης να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων, του προσωπικού και παντός τρίτου στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκτίμηση κόστους (κατόπιν έρευνας αγοράς):

Τρείς χιλιάδες ευρώ (3000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Συντάξασα

Γαλανοπούλου Μαρία

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής
Υπηρεσίας

Φωτοπούλου Κατερίνα



Electrical Applications



ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9851

ΠΕΛΑΤΗΣ 6η ΥΠΕ		ΗΜ/ΝΙΑ 11/07/2026	
Δ/ΝΣΗ Α.Υ. ΑΡΕΘΟΠΟΛΗΣ			
ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :		☒ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ☐ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ	
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :		☐ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ☒ Η/Ζ ☐ UPS ☐ ΣΥΣΤ. ΠΥΡΑΝΙΧΝ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :			
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ		ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	
☐ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ☐ ΕΛΑΙΟΥ		ΙΣΧΥΣ Μ/Σ KVA	
Η/Ζ		ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ S/N		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ KVA	
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ		ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ		ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ	
UPS		ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ		ΙΣΧΥΣ KVA	
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ :			
☐ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ		☐ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	
☐ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		☐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	
☒ ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΛΑΒΗ		☐ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :			
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ Η/Ζ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΥΤΟΨΙΑ. ΔΙΑΠΙΣΤΕΘΗΚΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟ ΓΡΑΛΑΖΙ ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΛΑΖΙ ΤΟΥ ΒΟΛΑΝ			

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Louloudis Electrical Applications

Βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εφαρμογές
www.louloudis.com.gr • e-mail: info@louloudis.com.gr

Αθήνα: Τηλ. 2106002612 • Fax: 2106005587 – Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310555731