

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ - ΓΕΝΗΗΤΡΙΩΝ

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 15 Τ.Κ. 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

Γ.Ε.Μ.Η.: 157300701000

Α.Φ.Μ.: 801458499 ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

E-mail: info@louloudis.com.gr ΤΗΛ.: 2106002612



Electrical Applications

Ημερομηνία: 21/07/2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	6η ΥΠΕ	ΣΗΜΕΙΟ:	ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΤΗΛ.:		ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ:	19020
E-mail:		ΥΠΗΡΕΣΙΑ:	Έκτακτη Βλάβη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:	ΜΙΤΖΑ ΑΘΗΝΑ

No:	H/Z	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ S/N	Yanmar 4TNV98T-GGE	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
ΓΕΝΗΗΤΡΙΑ S/N	Stamford P1144K1sn:X19C123045	ΙΣΧΥΣ ΚVA
ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	1x W811/80 (P550162)	ΜΕΤΑΓΩΓΗ 4P - 3P
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	1x 129933-12500	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ☒ ΡΕΛΕ ☒ Α.Δ.Ι. ☒ 1-0-2
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ	100AH	ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :		ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
		ΙΜΑΝΤΕΣ
		Rando rpf-L A-41
		Υπόγειο Α
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
ΤΑΣΗ V	L1	L2
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ HZ	L3	
ΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ V	ΤΑΣΗ V	L1 - L2
ΣΤΑΘΜΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	L2 - L3
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ A	L3 - L1
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Hr	☒ ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	☒ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	☒
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ lt	☒
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	☒
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ Η/Ζ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. ΧΡΗΣΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.		

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Louloudis Electrical Applications

Βιομηχανικές ηλεκτρολογικές εφαρμογές
www.louloudis.com.gr • e-mail: info@louloudis.com.gr
Αθήνα: Τηλ. 2106002612 • Fax: 2106005587 • Θεσσαλονίκη: Τηλ. 2310555731



Gmail - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

kentro ugeias meligala <kentrougeiasmeligala@gmail.com>

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 μήνυμα

Μαρία Γαλανοπούλου <m.galanopoulou@dypede.gr>
Προς: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ <kentrougeiasmeligala@gmail.com>

13 Αυγούστου 2026 στις 11:54 π.μ.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΣ

Γαλανοπούλου Μαρία
Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Μελετών & Προδιαγραφών
Τηλ. 2613 600677
e-mail: m.galanopoulou@dypede.gr

 2026-07-21_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΗΖ_ΚΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ.pdf
284Κ